



AQM63.0

1193P09



ALT-AB200

1193P08



ALT-C001

1193P07



AQM63.2/3

1193P11



FK-TZ1

1193P12

## Zubehör und Ersatzteile

für Thermostate RAK-..., RAZ-... und Fühler

**ALT-A...**  
**ALT-C...**  
**AQM63.2/3**  
**FK-TZ1**

- Gelochte Schutzhülse für Luftkanaleinbau
- Montage-Set
- Tiefenverstellbarer Montageflansch
- Kunststoff-Kapillarhalterung
- Metall-Kapillarhalterung

## Typenübersicht

Typ	Name	Verwendung	Werkstoff	Eintauchlänge [mm]	Schutzrohr- Innen Ø [mm]	Gewicht [kg]
<b>ALT-AB200</b>	Schutzrohr, gelocht mit Ankopplungsfeder	Luftkanaleinbau	Stahl, verzinkt	240	15	0,125

Typ	Name	Inhalt	Verwendung	Werkstoff	Gewicht [kg]
<b>ALT-C001</b>	Montage-Set	1× Feder 100 mm	Zum Fixieren des Fühlers im gelochten Schutzrohr (keine Vibrationsgeräusche)	Stahl	0.034
		1× Spannband 330 mm	Für RAK-Rohrmontage	Stahl, verzinkt	
		4× Klammer	Bei Wandmontage: zur Sicherung des Fühlers im Schutzrohr	Stahl	
<b>AQM63.0</b>	Montagezubehör	1× Montageflansch, tiefenverstellbar	Für Luftkanäle mit Isolierungen bis 70 mm geeignet	PA66GF35	0.038

Typ	Name	Masse [mm]	Verwendung	Werkstoff	Gewicht [kg]
<b>AQM63.3</b>	Kapillarhalterung aus Kunststoff (1 Set mit 6 Stück)	L = 50 mm, H = 62 mm, D = 25 mm	Zum Befestigen der Kapillare auf dem Wärmetauscher.	Kunststoff (Glasfaser verstärkt)	0.05
<b>AQM63.2</b>	Kapillarhalterung aus Kunststoff (1 Set mit 3 Stück) inkl. Abstandklammern	L = 50 mm, H = 62 mm, D = 25 mm	Zum Befestigen der Kapillare auf dem Wärmetauscher. Zusätzlich werden noch 3 Metallabstandklammern mitgeliefert.	Kunststoff (Glasfaser verstärkt)	0.05
<b>FK-TZ1</b>	Kapillarhalterung aus verzinktem Stahl (1 Set mit 6 Stück)	L = 50 mm, H = 37 mm, D = 6 mm	Zum Befestigen der Kapillare auf dem Wärmetauscher.	Stahlblech verzinkt	0.06


## Entsorgung




Gemäss Europäischer Richtlinie gilt das Gerät bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

- Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.
- Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.


ALT-AB200




AQM63.0



AQM63.2 / AQM63.3



FK-TZ1



Herausgegeben von:  
Siemens Schweiz AG  
Building Technologies Division  
International Headquarters  
Gubelstrasse 22  
6301 Zug  
Schweiz  
Tel. +41 58-724 24 24  
[www.siemens.com/buildingtechnologies](http://www.siemens.com/buildingtechnologies)

© Siemens Schweiz AG, 2005  
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten