

Zertifikat



Bauart geprüft
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 0000035004

Zertifikat Nr. D 29 2017 C10

Hersteller <i>Manufacturer</i>	Honeywell GmbH Fema Regelgeräte Böblinger Str.17 71101 Schönaich
Produkt <i>Product</i>	Druckwächter / Sicherheitsdruckbegrenzer
Typ <i>Type</i>	DWR, Ex-DWR
Anwendungsbereich <i>Area of application</i>	Druckbegrenzung in wärmetechnischen Anlagen für flüssige Brennstoffe und Wärmeträgeröle
Prüfanforderung <i>Test requirements</i>	DIN EN 764-7:2002 + Berichtigung 2006-10 DIN EN 13611:2015-09 (in Anlehnung)
Prüfergebnis <i>Test result</i>	Der Prüfling hält die Anforderungen der oben genannten Prüfrichtlinien/Normen ein <i>The tested device meets the requirements of the listed test standards</i>

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. D 29 2017 E8 vom 02.05.2017 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen. Es wird ungültig bei jeglicher Änderung der Erzeugnisse oder einer Zurückziehung der aufgeführten Prüfgrundlage.


The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in report no. D 29 2017 E8 dated 2017-05-02.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested. It becomes invalid at any change of the product or the withdrawal of the listed test standards.

Gültig bis / valid until 05/2022

Köln, 02.05.2017

TÜV Rheinland Energy GmbH
Test Centre for Energy Appliances
51105 Cologne - Germany


Dipl.-Ing. Wolf Rückwart

Head of the Test Centre

www.tuv.com

 **TÜVRheinland**[®]
Genau. Richtig.